PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie
ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn
tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/1/7/2018

Cieszyn, dnia 30.03.2018 r.

URZĄD MIASTA CIESZYN BIURO PODAWCZE data 06. 04. 2018 Nr 5274 Załącz. ..... Otrzymał SR

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
- art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie

ocenia wodę produkowaną przez wodociąg Ustroń Poniwiec
w 2017 r. jako przydatną do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych urzędowych badań jakości wody, nadzoru nad monitoringiem jakości wody prowadzonym przez przedsiębiorców wodociągowych, o którym mowa w § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w tym wyników badań realizowanych, według ustalonego z PPIS w Cieszynie harmonogramu oraz analizy podejmowanych działań naprawczych została sporządzona poniższa tabela, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie postanowił jak w sentencji.

<table>
<tr><th colspan="3">WODOCIĄG USTROŃ PONIWIEC</th></tr>
<tr><td colspan="3">Przedsiębiorca wodociągowy:
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rodzaj ujęcia:
ujęcie powierzchniowe

Produkcja wody:
129,00 m^3/d

Liczba ludności zaopatrywanej z wodociągu:
600 osób</td><td>Zaopatrywane miejscowości:
Ustroń (Rejon Ustroń Poniwiec)</td></tr>
<tr><td>Łączna ilość wykonanych badań mikrobiologicznych: 8

1) w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy: 5
2) w ramach bieżącego nadzoru PPIS w Cieszynie: 3</td><td>Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym: 0</td><td>Kwestionowane parametry mikrobiologiczne:
brak</td></tr>
<tr><td>Łączna ilość wykonanych badań fizykochemicznych: 9

1) w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy: 5
2) w ramach bieżącego nadzoru PPIS w Cieszynie: 4</td><td>Łączna ilość badań, w których kwestionowano jakość wody pod względem fizykochemicznym: 0</td><td>Kwestionowane parametry fizykochemiczne:
brak</td></tr>
<tr><td>Ocena jakości wody z wodociągu:

Woda przydatna do spożycia.</td><td colspan="2">Uwagi:

Bark uwag</td></tr>
</table>

Pouczenie

1) Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

2) W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Cieszynie, pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

3) Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

Otrzymują:
1. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń
2. ONS-HKiŚ a/a

Do wiadomości:
1. Pan Ireneusz Szarzec Burmistrz Ustronia, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWOŹNIK

Sporządził: P. Strzelała
Sprawdził: B. Krynta