



DYREKTOR REGIONALNEGO  
ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ  
W GLIWICACH

Gliwice, 18.08.2016 r.  
ZP-22/1258/16/WSZ/.....<sup>15182</sup>  
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

## D E C Y Z J A

Na podstawie art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa ML DESGIN, ul. Jagiellońska 19, 43-410 Kończyce Małe reprezentowanego przez Pana Remigiusza Machej, działającego z pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miasta Ustroń Pani Jolanty Krajewskiej - Gojny, w sprawie wydania decyzji zwalniającej od zakazu prowadzenia robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły, w związku z realizacją zadania związanego z budową wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wisły w Ustroniu (zadanie pn. „rozbudowa ulicy Źródlanej w Ustroniu”).

### O R Z E K A M

- I. Zwolnić od zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły w związku z realizacją zadania jak wyżej.
- II. Niniejszą decyzję zwalniającą od zakazu prowadzenia robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, o którym mowa w pkt I wydaję przy zachowaniu niżej wymienionych warunków oraz warunków wynikających z uzgodnień branżowych przeprowadzonych z administratorem cieku i obwałowania.
  1. Prace należy realizować z należytą starannością pod nadzorem osoby uprawnionej.
  2. Charakterystyka przedsięwzięcia:
    - wylot kanalizacji deszczowej, zlokalizowany na prawym brzegu rzeki Wisły w km 79+254 (działka nr 585/11) winien być wyposażony w klapę zwrotną,
    - dno wylotu winno być posadowione na rzędnej 339,56 m n.p.m.,
    - przejście pod prawostronnym obwałowaniem rzeki Wisły za pośrednictwem przewiertu sterowanego (działka nr 585/42),
    - rurociąg kanalizacji deszczowej ułożony w międzywalu rzeki Wisły metodą tradycyjną wykopową,
    - ubezpieczenie wylotu winno być wbudowane w istniejącą zabudowę ubezpieczającą krawędź brzegu, która znajduje się na tym terenie w postaci narzutu kamiennego (typ ciężki), należy przelać go betonem BH-25, tworząc tym samym nieckę wypadową samego wylotu.
  3. Należy usunąć wszelkie szkody oraz pokryć straty, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania robót.
  4. Należy przywrócić do stanu pierwotnego tereny czasowo zajęte w związku z wykonywaniem wspomnianych robót i uporządkować teren w pobliżu wykonywanych prac.
  5. Należy zawiadomić Zarząd Zlewni Małej Wisły o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem.
  6. Prace należy wykonywać poza okresem powodziowym, przy niskim stanie wód.
  7. Należy pozostać w stałym kontakcie z ww. Zarządem Zlewni w celu bezzwłocznego przerwania wykonywanych robót, zabezpieczenia sprzętu i opuszczenia strefy zagrożenia powodzią w przypadku uzyskania informacji o zaistniałym zagrożeniu powodziowym.
  8. Po zakończeniu prac należy wystosować wniosek o zawarcie umowy z tut. Zarządem, o użytkowanie gruntu pod wylotem kanalizacji deszczowej oraz pod odcinkiem rurociągu przebiegającym pod prawostronnym obwałowaniem rzeki Małej Wisły.
  9. Zgodnie z art. 64 ustawy Prawo wodne inwestor zobowiązuje się do utrzymania urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym zapewniając właściwie jego funkcjonowanie i obsługę.
- III. Decyzja nie rodzi praw do nieruchomości oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości.

### U Z A S A D N I E N I E

Pan Remigiusz Machej, reprezentujący przedsiębiorstwo ML DESGIN, działając z pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miasta Ustroń Pani Jolanty Krajewskiej - Gojny, wystąpił o zwolnienie z zakazów określonych w art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne, w związku z realizacją zadania jak wyżej.

W trakcie prowadzenia postępowania ustalono, że prace realizowane w ramach niniejszej inwestycji prowadzone będą w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły (zgodnie z art. 9 ust. 6c ustawy Prawo wodne), ponadto stwierdzono, że przedstawione zamierzenie nie utrudni ochrony przed powodzią. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie przepisów prawnych powołanych na wstępie.



Z up. Dyrektora RZGW w Gliwicach  
Z-ca Dyrektora ds. Zasobów Wodnych

dr inż. Franciszek Piasek

**POUCZENIE:**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wniesione za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Gliwicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Otrzymują:**

1. ML DESIGN  
ul. Jagiellońska 19  
43-410 Kończyce Małe

**Do wiadomości:**

1. Zarząd Zlewni Małej Wisły
2. UW w/m
3. ZP aa