



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTROŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTROŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,

Nasz znak: TT/ 3257 /2016

„ML DESIGN”

Wasz znak:

ul.Jagiellońska 19

43-410 Kończyce Wielkie

Ustroń, dnia 08.07.2016r.

Dotyczy: rozbudowy ul.Źródlanej w Ustroniu.

W załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny z orientacyjnie naniesioną istniejącą siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej będącą własnością i w eksploatacji naszej Spółki.

Należy zachować odległość 1,2m pomiędzy projektowaną trasą kanalizacji deszczowej w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (przy przebiegu równoległym). Ponadto należy zachować pionową odległości 0,3m pomiędzy projektowaną kanalizacją deszczową a istniejącą siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną (dotyczy skrzyżowania z istniejącymi odcinkami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej).

W przypadku projektowanych cieków korytkowych betonowych należy zachować pionową odległość min. 1,0m w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej.

Istniejącą armaturę wodociągową (skrzynki zasuw) i kanalizacyjną (włazy studzienek kanalizacyjnych) należy podnieść do rzędnej projektowanej drogi.

Istniejące zasuwki wodociągowe winny być zlokalizowane poza projektowanymi obrzeżami drogowymi.



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



"GEPARDY BIZNESU"

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi hydrantami nadziemnymi lub podziemnymi należy na etapie realizacji zadania jak wyżej dokonać ich przełożenia poza zakres projektowanej drogi. Koszty związane z ewentualną przebudową kolizyjnych odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz armatury wodociągowo - kanalizacyjnej ponosi w całości inwestor.

Prace ziemno-montażowe należy prowadzić pod płatnym nadzorem przedstawiciela WZC Spółka z o.o. w Ustroniu.

Powyższe jest ważne 1 rok.



Załącznik: plan sytuacyjny.

Otrzymują: 1 x adresat

1 x TS2

1 x TT a/a

URZĄD
Nadzór
mgr inż. Piotr Kawka

