

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku Białej  
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała  
info@tauron-dystrybucja.pl



1005899169

Cieszyn, 21.06.2016

ML DESIGN  
Machej Remigiusz



Kończyce Małe  
ul. Jagiellońska 19  
43-410 Zebrzydowice

2016-06-22  
TD/OBB/OMD/2016-06-22 / 0000010  
1005898646

**Dotyczy: uzgodnienie rozbudowy ulicy Źródlanej w Ustroniu.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 06.06.2016 ( data wpływu 08.06.2016 ) informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, oraz stanowiska słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nN. Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego) Przebiegi przewodów linii napowietrznych należy zinwentaryzować we własnym zakresie..

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej z wnioskiem o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię niniejszego uzgodnienia ( pismo i mapa ).

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z pozostałymi urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10 m od skrajnych przewodów linii SN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Zachować należy minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych / elementów drogowych od istniejących fundamentów słupów linii SN minimum 2 m i słupów linii nN minimum 1 m. Prace ziemne w pobliżu słupów należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ich ustojów.

W przypadku prac w pobliżu podziemnych urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej – Wydział Przygotowania i Rozliczeń.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 2  
Kopia: OMD6/MS/2765

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
Wydział Dokumentacji  
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Mirosław Szajter

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)