



- 1 - szczelne przejście Integra typ 'WGC'
- 2 - kolano $\angle 90^\circ$ z gwintem wew. 40/1 $\frac{1}{4}$ " Hawle typ 6430
- 3 - zawór kulowy 1 $\frac{1}{4}$ "
- 4 - wodomierz G1"
- 5- zawór kulowy 1"
- 6 - zawór antyskażeniowy 1" typu EA

Uwaga:
W pomieszczeniu w którym zlokalizowany zostanie wodomierz temperatura nie będzie spadać poniżej 5°C.

Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Technicznego mgr inż. Janina Bartoszek Dobranowska 43-450 USTROŃ, ul. Myśliwska 3 tel/fax 33 854 34 37			
<i>ADRES</i>	43-450 Ustroń ul. Baranowa,		
<i>INWESTOR</i>	Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1	<i>DATA</i>	V 2014
<i>TYTUŁ PROJEKTU</i>	Projekt PB podłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ul. Baranowej w Ustroniu	<i>NR RYS.</i>	9
<i>TYTUŁ RYSUNKU</i>	Rzut przyziemia budynku nr 6 - fragment	<i>SKALA</i>	1:50
<i>PROJEKTANT</i>	mgr inż. Janina Dobranowska upr.nr 94/81/B-B		
<i>OPRACOWAŁ</i>	mgr inż. Aleksander Poniąkowski		
<i>SPRAWDZIŁ</i>	mgr inż. Roman Zabdry upr.nr 49/M/85		