MIASTO USTROŃ
ul. Rynek 1
43-450 USTROŃ
tel. 33 857 93 00, fax 33 857 93 30
NIP 548-[illegible] REGON [illegible]2182344

ZP.271.1.31.2014

Ustroń 16.10.2014 r.

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

„Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków" – ocieplenie komór fermentacyjnych

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W SIWZ w pkt 3.3 – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy podane jest ocieplenie ścian styropianem a dołem styrodurem, a w opisie technicznym, na rysunku i w przedmiarze jest wełna mineralna.

Proszę o wyjaśnienie jaki materiał należy przyjąć do ociepleń ścian – styropian czy wełnę mineralną?

Odpowiedź na pytanie nr 1

1) Ocieplenie części stożkowej (dach) i ściany zewnętrznej ponad gruntem wykonać należy z wełny mineralnej gr. 15 cm.
2) Ocieplenie części podziemnej komór – styrodur gr. 15 cm.

Jednocześnie pkt 3 ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, § 2 ust. 2 pkt 3) projektu umowy oraz pkt II.1.4) ppkt 3 ogłoszenia o zamówieniu otrzymują brzmienie:
„Ocieplenie ścian wełną mineralną, a dołem styrodurem"

w z. Burmistrza
Ireneusz Stanek
Sekretarz Miasta