

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/115/2018

Cieszyn, 18.09.2018r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Stacja Uzdatniania Wody Ustroń Poniwiec,**

ul. Akacjowa, 43-450 Ustroń

wodociąg publiczny: **Ustroń Poniwiec**

data poboru próbki wody: **04.09.2018 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-492/18**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BS/308-3-2/2018 z dnia 07.09.2018 r.**

rodzaj próbki: wody przeznaczonej do spożycia pochodząca ze stacji uzdatniania wody dla wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1245.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/113/2018

Cieszyn, 05.09.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.**
ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**

data poboru próbki wody: **27.08.2018 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-486/18**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/300-3-3/2018 z dnia 30.08.2018 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie monitoringu kontrolnego.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 1219.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING