

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/11/2019

Cieszyn, 06.03.2019 r.

***Orzeczenie***

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przepompownia Jelenica, ul. A. Brody, 43-450 Ustrón**  
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**  
data poboru próbki wody: **18.02.2019 r.**  
sprawozdania z badań nr: **202 z dnia 27.02.2019 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczanej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie parametrów grupy A oraz parametru enterokoki.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła-Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

***Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.***

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4562/34/2019

Cieszyn, 05.03.2019 r.

**Orzeczenie**

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Koliba pod Czarcim Kopytem, ul. Równica 23, 43-450 Ustroń**

wodociąg publiczny: **ujęcie indywidualne (studnia)**

data poboru próbki wody: **25.02.2019 r.**

protokół pobrania próbki wody nr: **HK-86/19**

sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/68-3-1/2019 z dnia 28.02.2019 r**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczanej do spożycia pochodząca z ujęcia indywidualnego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w zakresie parametrów grupy A oraz parametru enterokoki.

Badania przeprowadzono w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, liczba analizy: 275.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

**Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
PIOTR PRZEWZDZING