

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/98/2018

Cieszyn, 26.10.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne Park Poniwiec,
ul. Lipowa 20, 43-450 Ustron**

wodociąg publiczny: **Ustron Poniwiec**

data poboru próbki wody: **01.10.2018 r.**

sprawozdania z badań nr:

- **1293 z dnia 05.10.2018 r. - Laboratorium Badania Wody Wisła- Czarne**

- **SB/100724/10/2018 z dnia 11.10.2018 r., nr laboratoryjny próbki 140543/10/2018**

- **SGS Polska Sp. z o.o. Pszczyna**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie parametrów grupy B.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła – Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła** o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz laboratorium **SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 53A 43-200 Pszczyna** o zatwierdzonym przez PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach, ogólny węgiel organiczny (OWO) oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNI

PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4567/3/116/2018

Cieszyn, 18.12.2018 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Koliba Pod Czarcim Kopytem, ul. Równica 23, 43-450 Ustroń**
wodociąg publiczny: **ujęcie indywidualne (studnia)**
data poboru próbki wody: **01.08.2018 r.**
sprawozdania z badań nr: **981**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z ujęcia indywidualnego opartego na podziemnym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w zakresie parametrów grupy A oraz parametru enterokoki.

Badania przeprowadzono w **Laboratorium Badania Wody Wisła - Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4569/14/2018/2019

Cieszyn, 08.03.2019 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Przepompownia Jelenica, 43-450 Ustroń, ul. A. Brody**
wodociąg publiczny: **Wisła Czarne**
data poboru próbki wody: **25.02.2019r.**
sprawozdania z badań nr: **OL-704/BŚ/106-01/2019/S z dnia 28.02.2019 r.**
numer próbki 160s

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczona do spożycia pochodząca z wodociągu publicznego opartego na powierzchniowym ujęciu wody, *pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej*, w związku z włączeniem do eksploatacji (po zakończeniu prac remontowych) zbiornika wody czystej przy ul. A. Brody w Ustroniu.

zakres badań:

- parametry mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C;
- parametry fizykochemiczne: mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność.

Badania przeprowadzono w laboratorium **Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej**.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

W badanym zakresie próbka wody:

- spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiS-4560/5/2019

Cieszyn, 07.02.2019 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **FPUH Mokate Sp. z o.o., ul. Katowicka 265, 43-450 Ustroń,
zmywalnia sprzętu produkcyjnego**
wodociąg: **ujęcie indywidualne (studnia)**
data poboru próbki wody: **07.01.2019 r.**
sprawozdanie z badań nr: **353 z dnia 05.02.2019 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z ujęcia indywidualnego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie parametrów grupy B oraz parametru enterokoki, a także w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Badania przeprowadzono w **laboratorium badawczym LABTECH s.r.o., Rudé armady 637, 739 21 Paskov** o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie oraz PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

W badanym zakresie stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radonu nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do rozporządzenia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYŃIE

PIOTR PRZEWDZING

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-4560/6/2019

Cieszyn, 07.02.2019 r.

Orzeczenie

dotyczące próbki wody:

miejsce poboru: **Mokate S.A. ul. Katowicka 265A, 43-450 Ustroń, punkt nr 5**
wodociąg: **ujęcie indywidualne (studnia)**
data poboru próbki wody: **07.01.2019 r.**
sprawozdanie z badań nr: **354 z dnia 06.02.2019 r.**

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia pochodząca z ujęcia indywidualnego opartego na podziemnym ujęciu wody, pobrana przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie parametrów grupy B oraz parametru enterokoki, a także w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych.

Badania przeprowadzono w **laboratorium badawczym LABTECH s.r.o., Rudé armady 637, 739 21 Paskov** o zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie oraz PPIS w Tychach systemie jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

W badanej próbce wody nie stwierdzono nieprawidłowych zmian w zakresie takich parametrów, jak: barwa, smak, zapach oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C.

W badanym zakresie próbka wody:

- a) spełnia wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia,
- b) spełnia wymagania fizyko-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.

W badanym zakresie stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radonu nie przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do rozporządzenia.

Parametry/wskaźniki nie spełniające wymagań: **brak.**

Stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWDZING