



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

011/TS2.WTS/2018/TT-2

Do
Miasto Ustron
Ul.Rynek 1
43-450 Ustron



Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość przebudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w **Ustroniu** przy **ul. Lipowej (zgodnie z załącznikiem mapowym)** na następujących warunkach:

1. Przekładany odcinek kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur **PVC** o średnicy min. **ø 250mm**.
2. Istniejąca kanalizacja sanitarana wykonana jest z rur o średnicy **ø200mm** zlokalizowanych **jak na załączonym planie sytuacyjnym**.
Inne warunki: **należy zaprojektować kolektor sanitarny z rur PVC klasy „S” lite (SDR 34/SN8) z nadrukiem wewnętrznym o średnicy minimum ø 250mm. Studzienki kanalizacyjne na głównych kolektorach należy zaprojektować z elementów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelki. Należy dokonać przełączeń istniejących przyłączy kanalizacyjnych. Na przyłączach domowych dopuszcza się zastosowanie studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o średnicy min.425mm. Włazy kanalizacyjne żeliwne należy dostosować do przewidywanego ich obciążenia. Projektowaną kanalizację sanitarną zaprojektować na głębokości min. 1,2m. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej powyżej tej głębokości zastosować docieplenie kanału.**
Na przebudowę kanalizacji sanitarnej należy opracować Projekt Budowlano-Wykonawczy, który podlega uzgodnieniu z naszą Spółką.
3. Projekt techniczny przebudowy sieci kanalizacyjnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
4. Sieć kanalizacyjna zostanie przebudowana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego przebudowy sieci kanalizacyjnej.
5. Do wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
6. Odbiór techniczny oraz nadzór branżowy należy prowadzić w obecności przedstawiciela W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w **Ustroniu**.
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - atest higieniczny zastosowanych materiałów,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
9. Odprowadzeni ścieków może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru technicznego.
10. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:
 - zgłaszanie awarii i uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej.
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci kanalizacyjnej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.
14. Wydane warunki techniczne są ważne I rok.

Otrzymują: 1x adresat

1x TT a/

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego
Leszek Olszewski

