



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRÓŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTROŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



"GEPARDY BIZNESU"

Nasz znak: TT/6702/2016

KOLEKTOR SERWIS

Ul. Kmicica 69
64-100 Leszno

Wasz znak:

Ustroń, dnia 23.01.2017

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego: „Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej, Sztwiertni w Ustroniu” (uzgodnienie nr 1/I/TS-2/2017)

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 200, art. 29pkt 19ac i art. 29a pkt. 1-3) w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy „Budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej, Sztwiertni w Ustroniu dz. nr: 144/11, 144/12, 142/8, 222/1, 224/9, 655/7, 227/39, 227/23, 227/46, 227/45, 227/72, 227/77, 227/67, 227/114”.

Sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 30.1.1. i 30.1a ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Nadzór nad przedmiotowymi pracami ziemno-montażowymi wykona Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu tel. 33 854 26 10.

Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny. O zamiarze wykonania przedmiotowych robót należy powiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem naszą Spółkę.

Ścieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej winny odpowiadać warunkom zawartym w umowie na odprowadzenie ścieków, którą należy spisać z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu, przed rozpoczęciem ich zrzutu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej u Budownictwa (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.) do odbioru końcowego należy dołączyć kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z przyłączami kanalizacyjnymi (min 2 szt.) wraz z szkicem połowym i współrzędnymi geodezyjnymi oraz protokół prób szczelności i oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót.

Projektowana kanalizacja sanitarna winna spełniać warunek całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód deszczowych.

Za przedstawione rozwiązania techniczne opracowane w niniejszej dokumentacji projektowej, w myśl art. 20 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wraz z przyłączami kanalizacyjnymi podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Załącznik: 1 egz. Projektu Technicznego

Otrzymują: 1 x adresat

1 x a/a.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelny Inżynier
[Signature]
mgr inż. Piotr Kawka

KRS 000091989, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
KAPITAŁ ZAKŁADOWY na dzień 25.08.2016 r. 104.460.000,00zł. NIP: 548-10-04-266