

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

## **Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka**

Wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

### **Pytanie nr 1:**

Czy w zakres inwestycji wchodzi wykonanie przyłączy wraz z zestawami wodomierzowymi czy tylko przepięcie przyłączy?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, należy wykonać przyłącza wraz z zestawami wodomierzowymi zgodnie z poz. 10.4 opisu technicznego i rys nr 7. – zamiast kształtek skręcanych należy zastosować kształtki elektrooporowe, bez montażu wodomierza, które będą dostarczone przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

### **Pytanie nr 2:**

Jeżeli na w/w Inwestycji należy wykonać przejście przez fundament i zestaw wodomierzowy to w której pozycji należy ująć koszt ich wykonania?

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Na wykonanie powyższych prac należy w kosztorysie ofertowym dodać nową pozycję o następującej treści:

*Pozycja nr \_\_ – Podstawa: kalkulacja indywidualna*

*Opis robót: Przejście przez fundament*

*Jednostka miary: komplet*

*Ilość: 4 komplety*

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka

### **W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia terminy jak niżej:**

Termin wniesienia wadium: do 22.07.2019 r. godz. 10:00

Termin składania ofert: do 22.07.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.07.2019 r. godz. 10:20

  
w z. Burmistrza  
**Dorota Fijak**  
Zastępca Burmistrza