


wpływ 19.07.2016



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRONŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTROŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,

Nasz znak: TT/ 2940 /2016

Pracownia Projektowa Niweleta

Wasz znak:

mgr. inż. Tomasz Gacek

Ustroń, dnia 08.07.2016r.

ul. Jesionowa 14/131
43-303 Bielsko Biała

Dotyczy: rozbudowy ul. Fabrycznej w Ustroniu.

W załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny z orientacyjnie naniesioną istniejącą siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej będącą własnością i w eksploatacji naszej Spółki.

Należy zachować odległość 1,2m pomiędzy projektowaną trasą kanalizacji deszczowej oraz projektowanymi ciekami z korytek betonowych w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (przy przebiegu równoległym). Ponadto należy zachować pionową odległości 0,3m pomiędzy projektowaną kanalizacją deszczową a istniejącą siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną (dotyczy skrzyżowania z istniejącymi odcinkami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej).

Istniejącą armaturę wodociągową (skrzynki zasuw) i kanalizacyjną (włazy studzienek kanalizacyjnych) należy podnieść do rzędnej projektowanej drogi.

Istniejące zasuwki wodociągowe winny być zlokalizowane poza projektowanymi obrzeżami drogowymi.

