

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

**inż. Piotr Mikołajek**

Numer uprawnień budowlanych

**MAP/0106/PWOE/04**


Nr. rej. Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

**MAP/IE/0712/04**

## OŚWIADCZENIE

Dopuszczam rozwiązanie zasypywanie "przesianym gruntem rodzimym" rur ochronnych arot pod warunkiem: W trakcie wykonywania prac, w zależności od rodzaju gruntu, Inspektor powinien podjąć decyzję czy konieczne jest stosowanie dodatkowego piasku czy nie. Jeśli podczas wykopów natrafimy na skałę, wówczas należy stosować piasek, lub zastosować rury ochronne grubościennie SRS zamiast DVK lub inne rury równoważne. Nie dopuszczam układania kabli w rurach żeliwnych.

**inż. Piotr Mikołajek**  
Uprawnienia budowlane do proj. i kierow. robotami budowl.  
bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  
Nr ewid. MAP/0106/PWOE/04



inż. Piotr Mikołajek