

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec i ul. Mokra

Wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”):

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o podanie wydajności i wysokości podnoszenia pomp dla przepompowni ścieków.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

2 pompy zanurzeniowe o wydajności $Q=6,0l/s$ i wysokości podnoszenia $H=15,5m$ każda.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec i ul. Mokra.

w z. Burmistrza

Dorota Fijak
Zastępca Burmistrza